

Duplicate

(2) Building safety certificate

(10)

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

NO.

326/121 Part II

Date 7/4/2025

It is certified that the existing building Seth Anandram Jaipuria School, (name of the Building or premises) at Ashanwali, Janta Road, Distt Saharanpur (address) is having block (s) floor (s) as per details below:

Detail of block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of floor(s) in the Block	Ground + First Floors	-	-	-	-	-

The building is owned/occupied by Seth Anandram Jaipuria School (name of the institution) have complied with the building safety requirements in accordance with National building code Rules, and verified by the officers concerned of Assistant Engineer, Provincial Division, Public Work Department, Saharanpur (Name of Department/ Govt.) on 07.04.2025 (Date of inspection) in the presence of Mr. Nitin Garg, Manager, Seth Anandram Jaipuria School, Ashanwali, Janta Road, Distt Saharanpur (Name and addresses of the manager/ secretary of his representative) and that the Building / premises is fit for occupancy for Running school with effect from 07.04.2025 for a period of five years in accordance with rule and subject to compliance of the Specific conditions as appended.

1. All NBC conditions are follow by the institution.
2. In the period of this certificate all NBC safety points are follow by institution.
3. This period if any problem due to NBC the institution are responsible all situations.
4. This period if any problem the institution management are apply re-inspection.

Issued on 07.04.2025 at Saharanpur by Er. Praveen Gairi, Assistant Engineer, P.D., P.W.D. Saharanpur

Strike out whichever is not applicable in case of block is more than six use separate sheet for detail

Signature with seal

Name Er. Praveen Gairi

Designation Assistant Engineer

Name & Address of Department/ Office P.D., P.W.D. Saharanpur

Seth Anandram Jaipuria School

Auth. Sign.

President/Secretary

Principal

Seth Anandram Jaipuria School
Janta Road, Saharanpur (U.P.)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-8)

सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल,

ग्राम आसनवाली, जनता रोड, जिला सहारनपुर

पत्रांक

326/18/Comp-II | 21/11/2025

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ (दो मंजिल)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर०सी०सी०
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की समेत मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	नहीं
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ

सहायक अभियन्ता
प्राथमिक विभाग
सहारनपुर
21/11/25

Seth Anandram Jaipuria School

Auth. Sign.

President/Secretary

Principal

Seth Anandram Jaipuria School
Janta Road, Saharanpur (U.P)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-8)

सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल,

ग्राम आसनवाली, जनता रोड, जिला सहारनपुर

326/151 - 24-2 - दिनांक 21/5/2025

16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	10000 X 2
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
25	क्या 5 वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं।	हाँ

सहस्रक निमित्त
पास्पोर्ट साइज फोटो 2/15/25

th Anandram Jaipuriya School

th. Sign. President/Secretary

Principal

Seth Anandram Jaipuriya School
Janta Road, Saharanpur (U.P)